	Krajowa deklaracja właściwości użytkowych	Numer: 137/KAN-DWU/21
	Rury 5W PE-Xc z EVOH systemu KAN-therm Press	Strona 1 z 2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury 5W PE-Xc z EVOH systemu KAN-therm Press[Ø(14,16,17 i 20) mm]

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rury 5W PE-Xc z EVOH systemu KAN-therm Press

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do stosowania w instalacjach o ogrzewania podłogowego (płaszczyznowego) oraz w instalacjach wykorzystujących wodne roztwory glikolu zgodnie z „Poradnikiem projektanta i wykonawcy” wydanym przez KAN Sp. z o.o., katalogiem Systemu KAN-therm oraz wytycznymi Działu Technicznego firmy KAN.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

KAN Sp. z o.o.
Zdrojowa 51 PL-16-001 Białystok-Kleosin
Polska
www.kan-therm.com e-mail: kan@kan-therm.com

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 i 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:


PN-EN ISO 15875-2:2005; PN-EN ISO 15875-2:2005/A2:2021-06 - Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 2: Rury.

Nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji:

SKZ - Testing GmbH, akredytacja DAkKS nr D-PL-19033-01-00

7b. Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy.

	Krajowa deklaracja właściwości użytkowych	Numer: 137/KAN-DWU/21
	Rury 5W PE-Xc z EVOH systemu KAN-therm Press	Strona 2 z 2

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Cechy geometryczne	Wymiary zgodne z PN-EN ISO 15875-2:2005	
Właściwości mechaniczne	Projektowa wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne zgodna z PN-EN ISO 15875-2:2005 Klasa 4/6 bar	
Właściwości fizyczne	Trwałość termiczna klasa 4 – $T_{rob}=60/^\circ C$ $T_{max}=70^\circ C$ Sieciovanie zgodne z PN-EN ISO 15875-2:2005	
Cechowanie	PN-EN ISO 15875-2:2005	
Reakcja na ogień	Klasa F	
Wpływ na jakość wody	Dopuszczone do kontaktu z wodą pitną	Atest higieniczny PZH B-BK-60210-1265/19 PCA akredytacja Nr AB 509

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Janusz Żukowski – Kierownik Działu Zapewnienia Jakości



Kleosin – 10.06.2021 r.
(miejsce - data wydania)

.....
(podpis)