

	Deklaracja zgodności	Numer: 33.2/16
	Armatura sieci wodociągowej	Strona 1 z 1

1. Producent/dystrybutor wyrobu budowlanego: **KAN Sp. z o.o. 16-001 Kleosin ul. Zdrojowa 51**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Mrozoodporny zawór ogrodowy AQS-DN15.**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU: 28.14.12.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Zawór czerpalny stosowany w instalacjach wodociągowych w gospodarstwach domowych, ogrodnictwie i w innych instalacjach wymagających zabezpieczenia przed zamrażaniem wody w punktach czerpalnych.
Wyrób wyposażony w zawór zwrotny klasy EB – DA zgodnie z PN-EN 1717:2003.
5. Specyfikacja techniczna:
 - **PN-M-75208:1975P – „Armatura sieci wodociągowych. Zawory wypływowe”.**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
 - a) **Minimalne ciśnienie robocze – 0,5 bar**
 - b) **Maksymalne ciśnienie – 10 bar**
 - c) **Maksymalna temperatura - 80°C**
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
Nie dotyczy.
Właściwości higieniczne potwierdzone atestem PZH Nr HK/W/0379/01/2014

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kierownik Kontroli Jakości



Janusz Żukowski
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Kleosin – 30.05.2016r
(miejsce - data wystawienia)