

	Deklaracja zgodności	Numer: 32/12
	Regulacja ogrzewania podłogowego Systemu KAN-therm	Strona 1 z 1

1. **Producent/dystrybutor wyrobu budowlanego:** KAN Sp. z o.o. 16-001 Kleosin ul. Zdrojowa 51;
Miejsce produkcji wyrobu: Honeywell Technologies Sarl Z.A. La Piece 16 1180 Rolle (Szwajcaria)
2. **Nazwa wyrobu budowlanego:** Zespół do ogrzewania podłogowego z zaworem, głowica termostatyczną (Thera) i odpowietrznikiem Systemu **KAN-therm**.
3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:** PKWiU: 28.14.12.0
4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:** Do regulacji temperatury w pomieszczeniach, w wodnych instalacjach grzewczych zgodnie z „Poradnikiem projektanta i wykonawcy” wydanym przez KAN Sp. z o.o.
5. **Specyfikacja techniczna:**
 - PN-EN 215:2005 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań.
 - PN-M-75016:1992 – Armatura instalacji grzewczych centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**
 - a) Czujnik cieczowy
 - b) Zakres temperatur: zestaw pomieszczeniowy 6÷28°C; RTL - 20÷50°C
 - c) Przyłącze M30x1,5
 - d) Ciśnienie nominalne PN10
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
Nie dotyczy.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kierownik Kontroli Jakości



Janusz Żukowski
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

Kleosin – 24.01.2012r
(miejsce - data wystawienia)