

	Deklaracja zgodności	Numer: 4.2/12
	Rury PE-RT/Al/PE-RT Systemu KAN-therm	Strona 1 z 1

1. Producent wyrobu budowlanego: **KAN Sp. z o.o. 16-001 Kleosin ul. Zdrojowa 51**
2. Nazwa wyrobu budowlanego: **Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT Systemu KAN-therm.**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **PKWiU: 22.21.21.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **Do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania grzejnikowego i podłogowego zgodnie z „Poradnikiem projektanta i wykonawcy” wydanym przez KAN Sp. z o.o.**
5. Specyfikacja techniczna: **PN-EN ISO 21003:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków.**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
 - a) **Wygląd zewnętrzny, znakowanie, wymiary,**
 - b) **Odporność na dyfuzję tlenu do instalacji,**
 - c) **Brak wpływu na jakość wody – rury posiadają Atest Higieniczny wydany przez PZH,**
 - d) **Szczelność połączenia rura-złączka w warunkach ciśnienia wewnętrznego: 95°C, 1h, 9MPa; 95°C, 1000h, 7,3MPa.**
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: **Nie dotyczy.**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Kleosin – 01.08.2012r
(miejsce - data wystawienia)

Kierownik Kontroli Jakości



Janusz Żukowski
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)